

クリーンセンター放流水分析結果

年 度	令和4年度											
採集年月日	R4. 4. 21	R4. 5. 12	R4. 6. 9	R4. 7. 14	R4. 8. 18	R4. 9. 8	R4. 10. 13	R4. 11. 10	R4. 12. 8	R5. 1. 19	R5. 2. 9	R5. 3. 9
P H	6.8	6.8	7.3	7.1	6.9	6.8	6.9	6.9	6.7	7.0	6.8	6.9
BOD (mg/L)	2.4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
COD (mg/L)	4.6	3.4	3.2	2.6	3.0	3.6	3.2	3.2	2.6	4.4	2.8	4.4
SS (mg/L)	不検出	不検出	不検出	1.2	不検出	0.6						
大腸菌群数(個/mL)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
全窒素 (mg/L)	7.0	2.5	3.0	4.6	2.6	4.4	2.0	2.2	2.8	6.0	2.5	2.7
全リン (mg/L)	0.74	0.93	0.70	0.95	0.90	0.87	0.89	0.77	0.71	0.76	0.69	0.79
塩化物イオン (mg/L)	280	120	100	98	140	200	100	120	130	160	210	200
色度 (度)	1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	3.1	2.9	3.4	2.9
水 温	23.0	23.0	24.0	26.1	29.0	28.5	26.3	25.0	21.3	21.1	19.5	12.0
n-ヘキサン抽出物質(鉱油) (mg/L)	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
n-ヘキサン抽出物質(動植物) (mg/L)	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
汚泥含水率 (%)	65.0・66.0	68.0・68.0	67.0・67.0	67.2・66.3	65.0・65.0	68.0・67.0	68.0・68.0	67.0・66.0	69.0・68.0	69.0・69.0	69.0・69.0	68.0・69.0

* 汚泥含水率は、脱水機No1・No2の数値

* 不検出とは、計量の結果が定量下限値未満の場合をいう