# 令和5年度　御坊広域清掃センター一般廃棄物最終処分場の維持管理情報

## 埋立量

（単位:t）

| | 焼却灰<br>（不燃物 ＋ 砂） |
|---|---|
| 4月 | 0.00 |
| 5月 | 0.00 |
| 6月 | 4.88 |
| 7月 | 0.00 |
| 8月 | 25.35 |
| 9月 | 10.55 |
| 10月 | 27.89 |
| 11月 | 19.04 |
| 12月 | 0.00 |
| 1月 | 0.00 |
| 2月 | |
| 3月 | |
| 合　計 | 87.71 |

## 施設の点検

| 点検日 | 擁壁 | 遮水工 | 調整池 | 浸出水処理設備 |
|---|---|---|---|---|
| 4月（月～金） | 異常なし | 異常なし | 異常なし | グリスアップ（18日） |
| 5月（月～金） | 異常なし | 異常なし | 異常なし | グリスアップ（24日） |
| 6月（月～金） | 異常なし | 異常なし | 異常なし | グリスアップ（15日） |
| 7月（月～金） | 異常なし | 異常なし | 異常なし | グリスアップ（11日） |
| 8月（月～金） | 異常なし | 異常なし | 異常なし | グリスアップ（28日） |
| 9月（月～金） | 異常なし | 異常なし | 異常なし | グリスアップ（28日） |
| 10月（月～金） | 異常なし | 異常なし | 異常なし | グリスアップ（26日） |
| 11月（月～金） | 異常なし | 異常なし | 異常なし | グリスアップ（8日）<br>14日～16日　年次点検 |
| 12月（月～金） | 異常なし | 異常なし | 異常なし | グリスアップ（7日）<br>全停電検査（7日） |
| 1月（月～金） | 異常なし | 異常なし | 異常なし | グリスアップ（11日） |
| 2月（月～金） | | | | |
| 3月（月～金） | | | | |

| 測定年月日 | 埋立容量 | 残余埋立容量 |
|---|---|---|
| 令和5年3月31日 | 236,000$m^3$ | 136,116㎥ |

# 令和5年度　御坊広域清掃センター一般廃棄物最終処分場の維持管理情報

## 水質検査

### （1）放流水（1ヶ月に1回以上測定し、記録する項目）

| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取年月日 | | | 令和5年4月20日 | 令和5年5月11日 | 令和5年6月8日 | 令和5年7月13日 | 令和5年8月17日 | 令和5年9月14日 | 令和5年10月12日 | 令和5年11月9日 | 令和5年12月14日 | 令和6年1月18日 | | |
| 結果を得た日 | | | 令和5年5月11日 | 令和5年5月26日 | 令和5年6月23日 | 令和5年7月28日 | 令和5年8月31日 | 令和5年9月28日 | 令和5年10月26日 | 令和5年11月24日 | 令和5年12月26日 | 令和6年1月25日 | | |
| 項目 | 単位 | 基準値 | 水質検査の結果 | | | | | | | | | | | |
| 水素イオン濃度 | mg/L | 5.8～8.6 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 60以下 | 0.5 | 不検出 | 0.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 90以下 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | | |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 60以下 | 不検出 | 不検出 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 不検出 | 不検出 | 0.7 | 不検出 | | |
| 大腸菌群数 | 個/mL | 日平均3000以下 | 4.0 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 22.0 | 7.0 | 不検出 | 5.0 | 不検出 | 不検出 | | |
| 窒素含有量 | mg/L | 120以下 | 2.1 | 1.9 | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | | |

### （2）地下水（1ヶ月に1回以上測定し、記録する項目）

| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定年月日 | | | 令和5年4月28日 | 令和5年5月18日 | 令和5年6月21日 | 令和5年7月21日 | 令和5年8月31日 | 令和5年9月28日 | 令和5年10月27日 | 令和5年11月29日 | 令和5年12月27日 | 令和6年1月30日 | | |
| 採取場所 | 測定項目 | 単位 | 水質検査の結果 | | | | | | | | | | | |
| NO1地点 | 電気伝導率 | S/m | 30.0 | 28.7 | 10.4 | 24.1 | 27.8 | 28.9 | 28.2 | 31.2 | 28.0 | 30.4 | | |
| | 塩化物イオン | mg/ℓ | 5.8 | 7.8 | 8.6 | 6.8 | 7.2 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 8.0 | 10.0 | | |
| NO2地点 | 電気伝導率 | S/m | 11.6 | 41.9 | 64.0 | 37.9 | 27.3 | 32.7 | 81.7 | 130.9 | 36.0 | 129.1 | | |
| | 塩化物イオン | mg/ℓ | 4.2 | 27.1 | 55.9 | 26.3 | 21.3 | 25.2 | 55.4 | 53.5 | 53.2 | 151.0 | | |

（3）放流水（1年に1回以上測定し、記録する項目）　　※1月に測定予定

| 採　取　年　月　日 | | | 令和5年7月25日 | |
|---|---|---|---|---|
| 結　果　を　得　た　日 | | | 令和5年9月1日 | |
| 項　　目 | 単位 | 基準値 | 水質検査の結果 | |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 検出されないこと | 不検出 | |
| 総水銀 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.03以下 | <0.01 | |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | |
| 有機燐化合物 | mg/L | 1以下 | <0.1 | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.5以下 | <0.05 | |
| 砒素及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | |
| シアン化合物 | mg/L | 1以下 | <0.1 | |
| ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ | mg/L | 0.003以下 | <0.0005 | |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.1以下 | <0.03 | |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 1以下 | <0.02 | |
| ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 3以下 | <0.3 | |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.06以下 | <0.006 | |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | |
| チウラム | mg/L | 0.06以下 | <0.006 | |
| シマジン | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | |
| ベンゼン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.5以下 | <0.05 | |
| ほう素及びその化合物 | mg/L | 50以下 | <1 | |
| ふっ素及びその化合物 | mg/L | 15以下 | <0.5 | |
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類含有量） | mg/L | 5以下 | <0.5 | |
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（動植物油類含有量） | mg/L | 30以下 | <3 | |
| フェノール類含有量 | mg/L | 5以下 | <0.5 | |
| 銅含有量 | mg/L | 3以下 | <0.3 | |
| 亜鉛含有量 | mg/L | 2以下 | <0.2 | |
| 溶解性鉄含有量 | mg/L | 10以下 | <1 | |
| 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 | mg/L | 10以下 | <1 | |
| クロム含有量 | mg/L | 2以下 | <0.2 | |
| 燐含有量 | mg/L | 16以下 | <0.5 | |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10以下 | 0.0028 | |
| アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | 200以下 | <10 | |

（4）地下水（1年に1回以上測定し、記録する項目）　　※1月に測定予定

| 採 取 場 所 | | | NO1地点 | | NO2地点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取年月日 | | | 令和5年7月25日 | | 令和5年7月25日 | |
| 結果を得た日 | | | 令和5年9月1日 | | 令和5年9月1日 | |
| 項　目 | 単位 | 基準値 | 水質検査の結果 | | 水質検査の結果 | |
| アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | 不検出 | | 不検出 | |
| 総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | <0.0005 | | <0.0005 | |
| カドミウム | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | <0.0003 | |
| 鉛 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | <0.001 | |
| 六価クロム | mg/L | 0.05以下 | <0.01 | | <0.01 | |
| 砒素 | mg/L | 0.01以下 | <0.005 | | <0.005 | |
| 全シアン | mg/L | 検出されないこと | 不検出 | | 不検出 | |
| ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ | mg/L | 検出されないこと | 不検出 | | 不検出 | |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.01以下 | <0.003 | | <0.003 | |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | <0.001 | |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | <0.002 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | <0.0002 | |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | <0.0004 | |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.1以下 | <0.002 | | <0.002 | |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | <0.004 | |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 1以下 | <0.1 | | <0.1 | |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.006以下 | <0.0006 | | <0.0006 | |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | <0.0002 | |
| チウラム | mg/L | 0.006以下 | <0.0006 | | <0.0006 | |
| シマジン | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | <0.0003 | |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | <0.002 | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | <0.001 | |
| セレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | <0.001 | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | <0.005 | |
| 塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ(クロロエチレン | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | <0.0002 | |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1以下 | 0.030 | | 0.030 | |