

令和6年度 御坊広域清掃センター一般廃棄物最終処分場の維持管理情報

埋立量 (単位:t)

	焼却灰 (不燃物 + 砂)
4月	0.00
5月	1.39
6月	8.33
7月	0.00
8月	0.00
9月	4.92
10月	0.00
11月	5.52
12月	0.00
1月	0.00
2月	11.91
3月	0.00
合 計	32.07

施設の点検

点検日	擁壁	遮水工	調整池	浸出水処理設備
4月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(11日)
5月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(7日)
6月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(12日)
7月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(5日)
8月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(1日)
9月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(5日)
10月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(4日)
11月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(5日)
12月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(17日)
				全停電検査(6日)
1月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(23日)
2月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(19日)
3月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(3日)

測定年月日	埋立容量	残余埋立容量
令和6年3月31日	236,000m ³	136,017m ³

令和6年度 御坊広域清掃センター一般廃棄物最終処分場の維持管理情報

水質検査

(1)放流水(1ヶ月に1回以上測定し、記録する項目)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採 取 年 月 日			令和6年4月25日	令和6年5月16日	令和6年6月20日	令和6年7月11日	令和6年8月8日	令和6年9月12日	令和6年10月10日	令和6年11月14日	令和6年12月12日	令和7年1月16日	令和7年2月13日	令和7年3月13日
結 果 を 得 た 日			令和6年5月9日	令和6年5月24日	令和6年7月3日	令和6年7月26日	令和6年8月16日	令和6年9月30日	令和6年10月18日	令和6年11月29日	令和6年12月20日	令和7年1月31日	令和7年2月21日	令和7年3月25日
項 目	単位	基準値	水 質 検 査 の 結 果											
水素イオン濃度	mg/L	5.8～8.6	6.9	8.0	8.1	8.0	8.3	8.1	8.2	8.0	8.2	8.0	8.1	7.9
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.70	不検出	不検出
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	3.7	2.0	2.0	1.1	1.8	1.6	1.6	1.6	2.0	1.8	1.8	1.8
浮遊物質質量(SS)	mg/L	60以下	不検出	不検出	1.5	不検出	0.8	不検出	不検出	0.50	不検出	1.30	0.80	不検出
大腸菌群数	個/mL	日平均3000以下	不検出	不検出	5.00	不検出	不検出	不検出	8.00	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
窒素含有量	mg/L	120以下	2.0	1.7	1.6	1.5	2.0	1.9	1.6	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8

(2)地下水(1ヶ月に1回以上測定し、記録する項目)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測 定 年 月 日			令和6年4月19日	令和6年5月24日	令和6年6月25日	令和6年7月23日	令和6年8月23日	令和6年9月27日	令和6年10月30日	令和6年11月28日	令和6年12月17日	令和7年1月28日	令和7年2月28日	令和7年3月31日
採取場所	測定項目	単位	水 質 検 査 の 結 果											
NO1地点	電気伝導率	S/m	30.4	29.4	28.7	29.4	25.2	28.4	30.6	29.3	28.5	31.2	34.0	28.7
	塩化物イオン	mg/ℓ	7.4	5.4	5.1	5.9	6.6	5.2	5.7	3.8	8.1	4.1	6.5	7.0
NO2地点	電気伝導率	S/m	33.6	39.7	8.9	115.3	79.7	52.6	16.9	38.7	39.3	130.3	105.1	126.9
	塩化物イオン	mg/ℓ	27.8	39.6	2.1	64.4	60.5	40.0	5.0	8.7	53.5	44.8	40.3	15.7

(3)放流水(1年に1回以上測定し、記録する項目)

採 取 年 月 日		令和6年7月23日	令和7年1月28日
結 果 を 得 た 日		令和6年9月11日	令和7年3月7日
項 目	単位	基準値	水質検査の結果
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出
総水銀	mg/L	0.005以下	< 0.0005
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	< 0.01
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	< 0.01
有機燐化合物	mg/L	1以下	< 0.1
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	< 0.05
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	< 0.01
シアン化合物	mg/L	1以下	< 0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	< 0.0005
トリクロエチレン	mg/L	0.1以下	< 0.03
テトラクロエチレン	mg/L	0.1以下	< 0.01
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	< 0.02
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	< 0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	< 0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	< 0.02
シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	< 0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	< 0.3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	< 0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	< 0.002
チウラム	mg/L	0.06以下	< 0.006
シマジン	mg/L	0.03以下	< 0.003
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	< 0.02
ベンゼン	mg/L	0.1以下	< 0.01
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	< 0.01
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	< 0.05
ぼう素及びその化合物	mg/L	50以下	< 1
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	< 0.5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5以下	< 0.5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)	mg/L	30以下	< 3
フェノール類含有量	mg/L	5以下	< 0.5
銅含有量	mg/L	3以下	< 0.3
亜鉛含有量	mg/L	2以下	< 0.2
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	< 1
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	< 1
クロム含有量	mg/L	2以下	< 0.2
磷含有量	mg/L	16以下	< 0.5
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	0.0087
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	200以下	< 10

(4)地下水(1年に1回以上測定し、記録する項目)

採取場所		NO1地点		NO2地点	
採取年月日		令和6年7月23日	令和7年1月28日	令和6年7月23日	令和7年1月28日
結果を得た日		令和6年9月11日	令和7年3月7日	令和6年9月11日	令和7年3月7日
項目	単位	基準値	水質検査の結果		水質検査の結果
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
総水銀	mg/L	0.0005以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
カドミウム	mg/L	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
鉛	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム	mg/L	0.05以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	mg/L	0.01以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
トリクロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.003	< 0.003	< 0.003
テトラクロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	mg/L	0.006以下	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	mg/L	0.003以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	mg/L	0.01以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	mg/L	0.002以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	0.030	0.033	0.030
					0.082