

クリーンセンター放流水分析結果

年 度	令和 6 年度											
採集年月日	R6. 4. 25	R6. 5. 16	R6. 6. 13	R6. 7. 11	R6. 8. 8	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 14	R6. 12. 12	R7. 1. 16	R7. 2. 13	R7. 3. 13
P H	8.1	7.2	7.1	6.9	7.5	6.8	7.1	7.1	7.3	6.8	7.1	6.9
B O D (mg/L)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
C O D (mg/L)	1.9	2.3	2.3	2.0	2.0	2.6	2.2	2.0	3.2	4.4	4.4	4.0
S S (mg/L)	0.7	不検出	0.8	不検出	不検出	不検出	不検出	0.8	不検出	1.3	0.5	不検出
大腸菌群数(個/mL)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
全窒素(mg/L)	1.8	2.7	1.9	2.5	4.6	1.9	1.8	1.2	1.9	8.9	2.4	3.5
全リン(mg/L)	不検出	不検出	0.64	0.71	0.86	0.98	0.85	0.80	0.72	0.76	0.71	0.61
塩化物イオン(mg/L)	290	110	140	130	130	89	91	91	160	220	230	220
色度(度)	1.6	2.8	2.1	2.2	2.2	3.6	3.5	2.9	3.6	5.1	4.6	4.5
水 温	20.3	23.9	26.2	28.0	27.5	28.5	27.9	24.7	22.2	17.2	9.0	21.1
n-ヘキサン抽出物質(鉱油)(mg/L)	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－
n-ヘキサン抽出物質(動植物)(mg/L)	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－
汚泥含水率(%)	69.0・69.0	69.0・69.0	69.0・69.0	68.0・68.0	68.0・67.0	69.0・69.0	69.0・68.0	69.0・69.0	67.0・67.0	68.0・68.0	69.0・69.0	67.0・67.0

* 汚泥含水率は、脱水機No1・No2の数値

* 不検出とは、計量の結果が定量下限値未満の場合をいう