令和7年度 御坊広域清掃センター焼却施設の維持管理情報

可燃ごみ焼却量及び燃焼ガス温度等の測定結果

炉別	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃ごみ焼却量	トン	751.57	946.55	1,097.40										2,795.52
	燃焼温度	℃	998	999	934										—
	集塵器入口温度	℃	198	195	195										—
	一酸化炭素濃度	ppm	45	45	37										—
2号炉	可燃ごみ焼却量	トン	742.22	406.06	231.76										1,380.04
	燃焼温度	℃	950	951	1,017										—
	集塵器入口温度	℃	196	196	196										—
	一酸化炭素濃度	ppm	39	37	28										—

冷却設備及び排ガス処理設備のばいじん除去作業

炉別	除去作業日			
1号炉	前期	～	後期	～
2号炉	前期	5月22日	～	6月24日
			後期	～

令和7年度 御坊広域清掃センター 排ガス測定結果

排ガス中のダイオキシン類濃度の測定結果

※7月、12月に測定予定
(単位:ng/TEQ/m³)

炉別	採取場所	採取年月日	結果を得た日	測定結果	基準値	
					国	組合
1号炉	煙突				5	0.5
2号炉	煙突					

排ガス中のばい煙測定結果

※7月、12月に測定予定

炉別	採取場所	測定項目	採取年月日	結果を得た日	測定結果	基準値	
						国	組合
1号炉	煙突	ばいじん濃度 (g/m ³ N) O ₂ 12%換算値				0.15	0.05
		硫黄酸化物濃度 (ppm)				—	100
		窒素酸化物濃度 (ppm) O ₂ 12%換算値				250	250
		塩化水素濃度 (ppm) O ₂ 12%換算値				430	430
2号炉	煙突	ばいじん濃度 (g/m ³ N) O ₂ 12%換算値				0.15	0.05
		硫黄酸化物濃度 (ppm)				—	100
		窒素酸化物濃度 (ppm) O ₂ 12%換算値				250	250
		塩化水素濃度 (ppm) O ₂ 12%換算値				430	430