

令和7年度 御坊広域清掃センター一般廃棄物最終処分場の維持管理情報

埋立量

(単位:t)

	焼却灰 (不燃物 + 砂)
4月	0.00
5月	3.78
6月	6.22
7月	0.00
8月	2.79
9月	
10月	
11月	
12月	
1月	
2月	
3月	
合 計	12.79

施設の点検

点検日	擁壁	遮水工	調整池	浸出水処理設備
4月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(10日)
5月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(19日)
6月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(23日)
7月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(22日)
8月(月～金)	異常なし	異常なし	異常なし	グリスアップ(8日)
9月(月～金)				
10月(月～金)				
11月(月～金)				
12月(月～金)				
1月(月～金)				
2月(月～金)				
3月(月～金)				

測定年月日	埋立容量	残余埋立容量
令和7年3月31日	236,000m ³	135,982m ³

令和7年度 御坊広域清掃センター一般廃棄物最終処分場の維持管理情報

水質検査

(1)放流水(1ヶ月に1回以上測定し、記録する項目)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採 取 年 月 日			令和7年4月17日	令和7年5月15日	令和7年6月12日	令和7年7月10日	令和7年8月21日							
結 果 を 得 た 日			令和7年5月7日	令和7年5月30日	令和7年6月20日	令和7年7月25日	令和7年9月5日							
項 目	単位	基準値	水 質 検 査 の 結 果											
水素イオン濃度	mg/L	5.8～8.6	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1							
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	1.8	1.2	2.6	1.6	2.0							
浮遊物質質量(SS)	mg/L	60以下	不検出	不検出	不検出	0.80	不検出							
大腸菌数	CFU/mL	日間平均800CFU/mL以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
窒素含有量	mg/L	120以下	1.4	1.5	1.5	2.4	1.7							

(2)地下水(1ヶ月に1回以上測定し、記録する項目)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測 定 年 月 日			令和7年4月30日	令和7年5月30日	令和7年6月30日	令和7年7月23日	令和7年8月29日							
採取場所	測定項目	単位	水 質 検 査 の 結 果											
NO1地点	電気伝導率	S/m	29.1	29.7	29.5	36.8	14.5							
	塩化物イオン	mg/ℓ	10.1	5.9	5.9	6.5	4.1							
NO2地点	電気伝導率	S/m	45.3	34.9	46.6	118.4	64.2							
	塩化物イオン	mg/ℓ	25.4	33.3	41.9	99.8	87.5							

(3)放流水(1年に1回以上測定し、記録する項目) ※1月に測定予定

採 取 年 月 日		令和7年7月23日	
結 果 を 得 た 日		令和7年8月29日	
項 目	単位	基準値	水質検査の結果
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出
総水銀	mg/L	0.005以下	< 0.0005
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	< 0.01
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	< 0.01
有機燐化合物	mg/L	1以下	< 0.1
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	< 0.05
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	< 0.01
シアン化合物	mg/L	1以下	< 0.1
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	< 0.0005
トリクロエチレン	mg/L	0.1以下	< 0.03
テトラクロエチレン	mg/L	0.1以下	< 0.01
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	< 0.02
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	< 0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	< 0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	< 0.02
シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	< 0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	< 0.3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	< 0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	< 0.002
チウラム	mg/L	0.06以下	< 0.006
シマジン	mg/L	0.03以下	< 0.003
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	< 0.02
ベンゼン	mg/L	0.1以下	< 0.01
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	< 0.01
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	< 0.05
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	< 1
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	< 0.5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5以下	< 0.5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)	mg/L	30以下	< 3
フェノール類含有量	mg/L	5以下	< 0.5
銅含有量	mg/L	3以下	< 0.3
亜鉛含有量	mg/L	2以下	< 0.2
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	< 1
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	< 1
クロム含有量	mg/L	2以下	< 0.2
磷含有量	mg/L	16以下	< 0.5
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	0.0030
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	200以下	< 10

(4) 地下水(1年に1回以上測定し、記録する項目)

※1月に測定予定

採取場所		NO1地点		NO2地点	
採取年月日		令和7年7月23日		令和7年7月23日	
結果を得た日		令和7年8月29日		令和7年8月29日	
項目	単位	基準値	水質検査の結果		水質検査の結果
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出		不検出
総水銀	mg/L	0.0005以下	< 0.0005		< 0.0005
カドミウム	mg/L	0.003以下	< 0.0003		< 0.0003
鉛	mg/L	0.01以下	< 0.001		< 0.001
六価クロム	mg/L	0.05以下	< 0.01		< 0.01
砒素	mg/L	0.01以下	< 0.005		< 0.005
全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出		不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	不検出		不検出
トリクロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.003		< 0.003
テトラクロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001		< 0.001
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	< 0.002		< 0.002
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	< 0.0002		< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	< 0.0004		< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	< 0.002		< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	< 0.004		< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	< 0.1		< 0.1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	< 0.0006		< 0.0006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	< 0.0002		< 0.0002
チウラム	mg/L	0.006以下	< 0.0006		< 0.0006
シマジン	mg/L	0.003以下	< 0.0003		< 0.0003
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	< 0.002		< 0.002
ベンゼン	mg/L	0.01以下	< 0.001		< 0.001
セレン	mg/L	0.01以下	< 0.001		< 0.001
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	< 0.005		< 0.005
塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	mg/L	0.002以下	< 0.0002		< 0.0002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	0.030		0.030