

令和8年度 御坊広域清掃センター焼却施設の維持管理情報

可燃ごみ焼却量及び燃焼ガス温度等の測定結果

炉別	項 目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃ごみ焼却量	トン	716.76	835.20	992.97	740.95									3,285.88
	燃焼温度	℃	977	965	963	982									—
	集塵器入口温度	℃	198	196	196	196									—
	一酸化炭素濃度	ppm	22	27	30	36									—
2号炉	可燃ごみ焼却量	トン	724.95	327.33	439.59	715.87									2,207.74
	燃焼温度	℃	939	920	870	958									—
	集塵器入口温度	℃	194	194	195	197									—
	一酸化炭素濃度	ppm	24	33	17	23									—

冷却設備及び排ガス処理設備のばいじん除去作業

炉別	除去作業日				
1号炉	前期	～	後期	～	
2号炉	前期	5月21日	～ 6月16日	後期	～

令和8年度 御坊広域清掃センター 排ガス測定結果

排ガス中のダイオキシン類濃度の測定結果

※7月、12月に測定予定
(単位:ng-TEQ/m3)

炉別	採取場所	採取年月日	結果を得た日	測定結果	基準値	
					国	組合
1号炉	煙突	令和8年7月8日			5	0.5
2号炉	煙突	令和8年7月9日				

排ガス中のばい煙測定結果

※7月、12月に測定予定

炉別	採取場所	測定項目	採取年月日	結果を得た日	測定結果	基準値	
						国	組合
1号炉	煙突	ばいじん濃度(g/m ³ N) O ₂ 12%換算値	令和8年7月8日			0.15	0.05
		硫黄酸化物濃度(ppm)	令和8年7月8日			—	100
		窒素酸化物濃度(ppm) O ₂ 12%換算値	令和8年7月8日			250	250
		塩化水素濃度(ppm) O ₂ 12%換算値	令和8年7月8日			430	430
2号炉	煙突	ばいじん濃度(g/m ³ N) O ₂ 12%換算値	令和8年7月9日			0.15	0.05
		硫黄酸化物濃度(ppm)	令和8年7月9日			—	100
		窒素酸化物濃度(ppm) O ₂ 12%換算値	令和8年7月9日			250	250
		塩化水素濃度(ppm) O ₂ 12%換算値	令和8年7月9日			430	430